



Wasserversorgung Wolfwil - Fuluibach

Information zum Trinkwasser 2025

Trinkwasserqualität	im Reservoir Schlosshubel, in Niederbuchsiten Verbandsgemeinden: Wolfwil, Fuluibach		
Versorgte Einwohner	ca. 4'258 (Stand 1.1.2025)		
Hygienische Beurteilung	Die mikrobiologischen Proben lagen so weit untersucht, innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.		
Chemische Beurteilung	Kontrolle vom 28. Mai 2025 durch die Bachema AG, Schlieren Reservoir Schlosshubel, Niederbuchsiten m-Wert (Säureverbr. pH 4.3) 4.85 mmol/l Karbonathärte: (berechnet) 24.0 °fH Gesamthärte: (berechnet) 27.9 °fH Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung		
			</