# Attest

## Trinkwasser Mikrobiologie

Prüfzeugnis-Nr. **25-02-4612**
Gesamtauftrag **02-06-00347-50**

Probenherkunft **Gemeinde Wolfwil**
**Netzstellen**

**Wasserversorgung Wolfwil-Fulenbach**
**Frau Melanie Ackermann**
**Schulstrasse 35**
**4628 Wolfwil**

Probenahme **08.07.2025**
Probeneingang **08.07.2025**
Entnahme durch **IMP**
Bodenzustand **feucht**

Witterung Entnahmetag **bedeckt**
Witterung Vortag **bedeckt, Regen**
Letzter Niederschlag **07.07.2025**

Norm / Verfahren: Temperatur: DIN IEC 751 / PT-1000 ; AMK: EN ISO 6222 (30°C) / Gussplattenverfahren ;
E. coli: DIN ISO 16649-1 / Membranfilterverfahren ; Enterokokken: EN ISO 7899-2 / Membranfilterverfahren

| Parameter | Einheit | Höchstwerte nach TBDV (TW) an der Fassung [1] / im Verteilnetz [2] | Hydrant 149 25-07137 | Hydrant 13 25-07138 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lufttemperatur** | **°C** | | **12.6** | **12.5** | | |
| **Wassertemperatur** | **°C** | | **23.0** | **19.9** | | |
| **Aerobe mesophile Keime** | **KBE/ml** | 100 [1] / 300 [2] | **29** | **25** | | |
| **E. coli** | **KBE/100ml** | nn | **nn** | **nn** | | |
| **Enterokokken** | **KBE/100ml** | nn | **nn** | **nn** | | |
| **Kurzbeurteilung** | | | ***Trinkwasser*** **einwandfrei** | ***Trinkwasser*** **einwandfrei** | | |

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.02.2024).

**Legende**

| | |
|---|---|
| | Höchstwertüberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation) |
| nn | Nicht nachweisbar |
| --- | Keine Analyse durchgeführt |

Oberbuchsiten, 11.07.2025

Die Prüfungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.
Es gelten die AGB.

Dr. Fabrizio Gorla
Bereichsleiter Analytik

**IMP Bautest AG**
Institut für Materialprüfung
Laborweg 1
CH-4625 Oberbuchsiten
Telefon 062 389 98 99
info@impbautest.ch
www.impbautest.ch

**Swiss Testing: STS 0016**